



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«14» сентября 2015 г.
(дата составления акта)

17 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№104

В период с «18» августа 2015 года по «14» сентября 2015 года по адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 64 а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «12» августа 2015 года №104

была проведена проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 90

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «18» августа 2015 года по 17 час. 00 мин. «14» сентября 2015 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Директор МОУ СОШ №90 Куприянова Наталья Наримановна 12.08.2015 г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Евгений Святославович.

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ СОШ № 90 Куприянова Наталья Наримановна, Заместитель директора по АХЧ Шепелева Анджела Викторовна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание учреждения 4-х этажное здание. Здание II степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Здание учреждения построено в 1998 году. Площадь здания 7628,5 м². Отопление центральное водяное. Здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара 3-го типа.

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (выполнены без применения фотолюминесцентных материалов).	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; ч. 3 ст. 51; п. 3 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон РФ от	МОУ СОШ № 90 Директор Куприянова Наталья Наримановна

		22.07.2008 №123-ФЗ); п.п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.п. 3.4, 6.1.4 ГОСТ Р. 12.4.026-2001	
2.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре – на путях эвакуации в здании не применена сигнальная разметка для обозначения границ полосы безопасного движения и указания направления движения по пути эвакуации.	ст. 1; ст. 2 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г., п. 3 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.п. 3.5, 7.2.5 ГОСТ Р 12.4.026-2001, п.п. 3.7, 3.17, 3.21, 4.2, 4.2.1, 5.3.9, 6.6.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	МОУ СОШ № 90 Директор Куприянова Наталья Наримановна
3.	Декларация пожарной безопасности на объект защиты (от 22.04.2010, регистрационный №78401362-00120-684), не разработана вновь, т.к. изменены содержащиеся в ней сведения, а так же изменены требования пожарной безопасности (изменился руководитель юридического лица, а так же внесены изменения в: Федеральный закон РФ №123-ФЗ; СП 2.13130.2012; СП 4.13130.2013; СП 6.13130.2013; СП 7.13130.2013).	ч. 6 ст. 64 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ.	МОУ СОШ № 90 Директор Куприянова Наталья Наримановна
4.	Не переработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в РФ (глава XVIII), нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной безопасности здания.	п. 2, п. 460 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	МОУ СОШ № 90 Директор Куприянова Наталья Наримановна
5.	Отсутствует на двери помещения хоз. кладовой на 2-м этаже (помещение № 18 по тех. паспорту инвен. номер 26792) обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ст. 1, 2 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390);	МОУ СОШ № 90 Директор Куприянова Наталья Наримановна
6.	Не обеспечено заполнение проема (дверь) в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости, отделяющая складские помещения (помещение № 39, 41, 42, 43, 44 по тех. паспорту инв. номер 26792) от коридора (помещение № 25 по тех. паспорту инв. номер 26792).	ст. 1; ст. 2 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; ч. 3 ст. 51; п. 1 ст. 52; п. 1 ст. 59; ч. 1, ч. 2 таб. 23, ч. 3 таб. 24, ч. 13 ст. 88 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ., п.п. 5.14*, 7.1, 7.4 СНиП 21-01-97*;	МОУ СОШ № 90 Директор Куприянова Наталья Наримановна
7.	Отсутствует на двери помещения слесарной мастерской на 1-м этаже (помещение № 39 по тех. паспорту инв. номер 26792), помещения кладовой спорт. инвентаря на 1-м этаже (помещение № 41 по тех. паспорту инвен. номер 26792), помещения хоз. кладовой на 1-м этаже (помещение № 42 по тех. паспорту инвен. номер 26792), помещения хоз. кладовой на 1-м этаже (помещение № 43 по тех. паспорту инвен. номер 26792), помещения кладовой учебников на 1-м этаже (помещение № 44 по тех. паспорту инвен. номер 26792) обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класса зоны в соответствии с	ст. 1, 2 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390);	МОУ СОШ № 90 Директор Куприянова Наталья Наримановна

	главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
--	---	--	--

- несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 14.09.2015 года №104/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» сентября 20 15 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» сентября 20 15 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)